

**Veröffentlichungspflichten nach
§17 Abs. 2 StromNZV und §10 Abs. 2 StromNEV
Netzgebiet Bochum
2011**

Jahreshöchstlast	
HS/MS	271 MW
MS	267 MW
MS/NS	180 MW
NS	169 MW
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	790.063 MWh
Summenlast der Netzverluste	53.803 MWh
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	
HS/MS	1.588.855 MWh
MS	1.479.929 MWh
MS/NS	967.679 MWh
NS	910.000 MWh
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	
HS/MS	272 MW
MS	256 MW
MS/NS	182 MW
NS	173 MW
Summe aller Einspeisungen	
HS/MS	0 MWh
MS	59.291 MWh
MS/NS	0 MWh
NS	12.927 MWh
Einspeisungen aus Rückspeisungen	0 MWh
Netzverluste	
HS/MS	6.038 MWh
MS	10.775 MWh
MS/NS	13.547 MWh
NS	23.443 MWh
Netzverluste in Prozent	
HS/MS	0,38%
MS	0,70%
MS/NS	1,40%
NS	2,54%
Durchschnittliche Beschaffungskosten für Verlustenergie	
HS/MS	55,435 €/MWh
MS	55,435 €/MWh
MS/NS	55,435 €/MWh
NS	55,435 €/MWh