

Verlustenergie 2011 Netzgebiet Bochum

Stand: 31.12.2011

Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene

Netz-/ Umspannebene	kWh	%
Hochspannung/Mittelspannung	6.037.647	0,38%
Mittelspannung	10.774.540	0,70%
Mittelspannung/Niederspannung	13.547.508	1,40%
Niederspannung	23.443.466	2,54%
Gesamt	53.803.161	

Höhe der Beschaffungskosten für Verlustenergie 2011

Die durchschnittlichen Beschaffungskosten für Verlustenergie betragen 5,5435 ct/kWh.