

**Veröffentlichungspflichten nach  
§17 Abs. 2 StromNZV und §10 Abs. 2 StromNEV  
Netzgebiet Bochum  
2010**

<b>Jahreshöchstlast</b>	
HS/MS	259 MW
MS	276 MW
MS/NS	190 MW
NS	178 MW
<b>Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden</b>	821.023 MWh
<b>Summenlast der Netzverluste</b>	58.950 MWh
<b>Bezug aus der vorgelagerten Netzebene</b>	
HS/MS	1.602.453 MWh
MS	1.501.633 MWh
MS/NS	1.024.249 MWh
NS	961.668 MWh
<b>Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene</b>	
HS/MS	260 MW
MS	246 MW
MS/NS	193 MW
NS	184 MW
<b>Summe aller Einspeisungen</b>	
HS/MS	0 MWh
MS	86.386 MWh
MS/NS	0 MWh
NS	8.803 MWh
<b>Einspeisungen aus Rückspeisungen</b>	0 MWh
<b>Netzverluste</b>	
HS/MS	6.089 MWh
MS	11.116 MWh
MS/NS	14.339 MWh
NS	27.406 MWh
<b>Netzverluste in Prozent</b>	
HS/MS	0,38%
MS	0,70%
MS/NS	1,40%
NS	2,30%
<b>Durchschnittliche Beschaffungskosten für Verlustenergie</b>	
HS/MS	49,925 €/MWh
MS	49,925 €/MWh
MS/NS	49,925 €/MWh
NS	49,925 €/MWh